

certified

tified

certified

certifi

certified

C
E
R
T
I
F
I
C
A
T
E

certified

tified

certified

certifi

certified



Neridion
water technology



UNIVERSITÄTS**medizin.**
MAINZ

Abteilung für Hygiene und Umweltmedizin

Hygiene - Zertifikat / Hygiene certificate
N°18-0225 N°18-0225

Prüfstelle / Inspection Body:

Neridion GmbH
Spießheimer Weg 15 - 17
55286 Wörrstadt - Germany

Prüfobjekt / Test Object:

Adiabatic Evaporative Panel System (EPS)

Hersteller / Manufacturer:

ThermoKey SpA
Via dell'Industria 1
33061 Rivarotta di Rivignano Teor UD - Italy

Grundlage der Prüfung / Test Standards:

VDI Richtlinie 2047 Blatt 2 (Januar 2015)
Standard VDI 2047 Part 2 (January 2015)

Gültigkeitszeitraum / Validity Period:

02/2018 - 02/2023

Die oben genannten Verdunstungskühlanlagen mit adiabater Vorkühlung erfüllen die hygienerelevanten Anforderungen der VDI Richtlinie 2047 Blatt 2 (Sicherstellung des hygienegerechten Betriebs von Verdunstungskühlanlagen).

The above-mentioned evaporative cooling systems with adiabatic pre-cooling meet the relevant requirements of the Standard VDI 2047 Part 2 (Securing hygienically sound operation of evaporative cooling systems).

Unterschrift/Signature

Dr. Enzo Kirsten

Unterschrift/Signature

Prof. Dr. Michael Pietsch